



**JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA  
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
REPUBLIKE SRPSKE  
SLUŽBA ZA HIGIJENU**  
78000 Banja Luka, Jovana Dučića 1  
Tel: 051/491-600  
Faks: 051/216-510, 215-751  
E-mail: info@phi.rs.ba  
Web: www.phi.rs.ba

O086

## IZVJEŠTAJ O UZORKU

Broj izvještaja o uzorku	HH-4444-4454/V/07/2018.
Datum izdavanja izvještaja	02.07.2018.
Datum prijema uzorka	26.06.2018.
Identifikacioni broj uzorka	4444-4454/V

<b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b>		
Naziv	"VODOVOD" A.D PRNJAVOR	
Adresa:	PRNJAVOR	
Tel:		
Broj i datum podnošenja zahtjeva:	REGULISANO UGOVOROM	
<b>PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je različito)</b>		
Naziv:	Adresa:	Telefon:

<b>PODACI O UZORKU:</b>	
Naziv uzorka:	VODE ZA PIĆE
Proizvođač/adresa:	CENTRALNI VODOVOD
Mjesto uzorkovanja:	DISTRIBUTIVNA MREŽA
Datum uzorkovanja:	25.06.2018.
Uzorkovanje izvršio:	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO PO UGOVORU


### Napomene:

Identifikacioni broj	Naziv uzorka	Mjesto uzorkovanja
4444/V	Voda za piće, uzorak br.9	Fabrika vode Kremna, hlorisana
4445/V	Voda za piće, uzorak br.10	Bazen Cer
4446/V	Voda za piće, uzorak br.11	Caffe bar"Magistrala"
4447/V	Voda za piće, uzorak br.12	Caffe bar"Pit-stop"
4448/V	Voda za piće, uzorak br.13	Gradsko groblje-vanjska česma
4449/V	Voda za piće, uzorak br.14	Dječiji vrtić"Naša radost"
4450/V	Voda za piće, uzorak br.15	Matića bazen
4451/V	Voda za piće, uzorak br.16	Bazen" Todorića brdo"
4452/V	Voda za piće, uzorak br.17	Bazen "Pezerovo brdo"
4453/V	Voda za piće, uzorak br.18	Bazen "Kitića brdo"
4454/V	Voda za piće, uzorak br.19	Bazen"Maćino brdo"

Izvještaj o uzorku sadrži ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvještaja čine sljedeći izvještaji o rezultatima ispitivanja:

- 1.Izvještaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
- 2.Izvještaj o rezultatima fizičkih, fizičko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (1)
- 3.Izvještaj o rezultatima mikrobioloških ispitivanja (2)
- 4.Stručno mišljenje na izvještaj o rezultatima ispitivanja (1)

КП "ВОДОВОД" а.д.  
ПРЊАВОР  
бр.: 107-1124/18  
Датум: 9.7.2018. год.



Izvještaj o uzorku odobrio:  
Načelnik Službe za higijenu  
Dr sci.med. Vesna Rudić Grujić

Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.  
Žalba/prigovor na Izvještaj o uzorku prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja izvještaja

	<p style="text-align: center;"> <b>JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA          INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO          REPUBLIKE SRPSKE</b> </p> <p style="text-align: center;">           78000 Banja Luka, Jovana Dučića 1            Tel: 051/232-420            Faks: 051/216-510, 215-751            E-mail: info@phi.rs.ba            Web: <a href="http://www.phi.rs.ba">www.phi.rs.ba</a> </p> <p style="text-align: center;"> <b>SLUŽBA ZA HIGIJENU</b> </p>	<b>O090</b>
<b>STRUČNO MIŠLJENJE NA IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA</b>		

**Datum: 02. 07. 2018.**  
**ID broj: 4444-4454/V**


Na osnovu **Izveštaja o rezultatima ispitivanja uzoraka, vode za piće, identifikacioni br. 4444-4454/V od 28.06.2018.** i stručnog razmatranja sa aspekta ispitivanih fizikalno-hemijskih i mikrobioloških parametara

### ZADOVOLJAVAJU

propise čl. 4. stav 1. i 2. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju ( Službeni glasnik RS, br. 88/17 ) ( nalazi u prilogu), a u vezi sa čl. 19. Zakona o hrani ( Službeni glasnik RS, br. 19/17 ) i čl. 51. stav 2. Zakona o vodama (Službeni glasnik RS, br. 50/06), te kao takva voda se **MOŽE** smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.



**LJEKAR SPECIJALISTA**

  
 Dr sc. med. Dušanka Đanojević  
*spec. higijene i zdravstvene ekologije*

Stručno mišljenje je sastavni dio Izveštaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

- Sistem menadžmenta kvalitetom u saglasnosti sa ISO 9001:2015