

	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE 78000 Banja Luka, Jovana Dučića 1 Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 215-751 E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba SLUŽBA ZA HIGIJENU	O086
	IZVJEŠTAJ O UZORKU	

Broj izvještaja o uzorku	HH-7004/V/09/2022
Datum izdavanja izvještaja	12.09.2022
Datum prijema uzorka	06.09.2022.
Identifikacioni broj uzorka	7004/V

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:		
Naziv	"VODOVOD" A.D PRNJAVOR	
Adresa:	PRNJAVOR	
Tel:		
Broj i datum podnošenja zahtjeva:	UGOVOR	
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je različito)		
Naziv:	Adresa:	Telefon:

PODACI O UZORKU:	
Naziv uzorka:	VODA ZA PIĆE, uzorak br.1
Proizvođač/adresa:	IZVORIŠE " POVELIĆ"
Mjesto uzorkovanja:	IZVORIŠE " POVELIĆ"
Datum uzorkovanja:	05.09.2022.
Uzorkovanje izvršio:	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS
Metoda uzorkovanja:	BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN ISO 5667-3:2019, BAS EN ISO 19458:2008, BAS EN ISO 5667-5:2007

Izvještaj o uzorku sadrži ukupno 5 stranica. Sastavne dijelove izvještaja čine sljedeći izvještaji o rezultatima ispitivanja:

1. Izvještaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
2. Izvještaj o rezultatima fizičko- hemijskih ispitivanja (1)
3. Izvještaj o rezultatima mikrobioloških ispitivanja (1)
4. Stručno mišljenje na izvještaj o rezultatima ispitivanja



*Izvještaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tačnost i potpunost dobijenih informacija.



♦ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih područja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe

	<p style="text-align: center;"> REPUBLIKA SRPSKA JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO </p> <p style="text-align: center;"> SLUŽBA ZA HIGIJENU </p> <p style="text-align: center;"> 78000 Banja Luka, Jovana Dučića 1 Tel: 051/232-420 Faks: 051/216-510, 215-751 E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba </p>	<p style="text-align: center;">0090</p>
STRUČNO MIŠLJENJE NA IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA		

Datum: 12.09.2022.

ID broj: 7004/V


Na osnovu **Izvještaja o rezultatima ispitivanja uzorak, neprečišćene vode za piće, identifikacioni br.7004/V od 6.09.2022.** sa aspekta stručnog razmatranja rezultata ispitivanih fizikalno-hemijskih i mikrobioloških parametara u pogledu usklađenosti sa zakonskom regfulativom

ODGOVARA

zahtjevima čl.19. Zakona o hrani (Sl. glasnik Republike Srpske, br.19/17) i čl. 51. Zakona o vodama (Sl. glasnik Republike Srpske, br.50/06 i 62/09), a u vezi sa čl. 4. stav 1 i 2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. glasnik RS,br.88/17), te se kao takva voda **MOŽE** smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika u javnom vodosnabdjevanju uz obavezni tretman i dezinfekciju.

LJEKAR SPECIJALISTA




Dr. sc. med. dr Dušanka Danojević,
Spec. higijene i zdravstvene ekologije

Stručno mišljenje je sastavni dio Izvještaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

- **Sistem menadžmenta kvalitetom u saglasnosti sa ISO 9001:2008**