

	<b>JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE</b> 78000 Banja Luka, Jovana Dučića 1 Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 215-751 E-mail: <a href="mailto:info@phi.rs.ba">info@phi.rs.ba</a> Web: <a href="http://www.phi.rs.ba">www.phi.rs.ba</a>	O086
	<b>SLUŽBA ZA HIGIJENU</b> <b>IZVJEŠTAJ O UZORKU</b>	

<b>Broj izvještaja o uzorku</b>	HH-5443-5450/V/09/2024
<b>Datum izdavanja izvještaja</b>	09.09.2024.
<b>Datum prijema uzorka</b>	28.08.2024.
<b>Identifikacioni broj uzorka</b>	5443-5450/V

<b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b>		
Naziv	KP "VODOVOD" A.D. PRNJAVOR	
Adresa:	KARĐORĐEVA 6. PRNJAVOR	
Tel:		
Broj i datum podnošenja zahtjeva:	REGULISANO UGOVOROM	
<b>PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je različito)</b>		
Naziv:	Adresa:	Telefon:

<b>PODACI O UZORKU:</b>	
Naziv uzorka:	VODE ZA PIĆE
Proizvođač/adresa:	CENTRALNI VODOVOD
Mjesto uzorkovanja:	DISTRIBUTIVNA MREŽA
Datum uzorkovanja:	27.08.2024.
Uzorkovanje izvršio:	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS
Metoda uzorkovanja:	BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN ISO 5667-3:2019, BAS EN ISO 19458:2008, BAS EN ISO 5667-5:2007

<b>Napomene:</b>		
<b>Identifikacioni broj</b>	<b>Naziv uzorka</b>	<b>Mjesto uzorkovanja</b>
5443/V	Voda za piće, uzorak br.2	Bazen Matića brdo
5444/V	Voda za piće, uzorak br.3	Bazen Pezerovo brdo
5445/V	Voda za piće, uzorak br.4	Bazen Maćino brdo
5446/V	Voda za piće, uzorak br.5	Bazen Cer
5447/V	Voda za piće, uzorak br.6	Bazen Kitića brdo
5448/V	Voda za piće, uzorak br.7	Bazen Todorića brdo
5449/V	Voda za piće, uzorak br.8	Gradsko groblje, javna česma
5450/V	Voda za piće, uzorak br.9	Pekara "Cvieta", Vijačanka

Izvještaj o uzorku sadrži ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvještaja čine sljedeći izvještaji o rezultatima ispitivanja:

1. Izvještaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
2. Izvještaj o rezultatima fizičko- hemijskih ispitivanja (1)
3. Izvještaj o rezultatima mikrobioloških ispitivanja (1)
4. Stručno mišljenje na izvještaj o rezultatima ispitivanja (1)



Izvještaj o uzorku odobrio:  
**Načelnik Službe za higijenu**  
**Dr. sci. med. Vesna Rudić Grujić**

\*Izvještaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak, dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tačnost i potpunost dobijenih informacija.



♦ Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih područja dostupan na [www.bata.gov.ba](http://www.bata.gov.ba), registarski broj akreditacije LI- 40-01  
 Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

	<p style="text-align: center;">JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE</p> <p style="text-align: center;">78000 Banja Luka, Jovana Dučića 1 Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 215-751 E-mail: info@phi.rs.ba Web: <a href="http://www.phi.rs.ba">www.phi.rs.ba</a></p> <p style="text-align: center;">SLUŽBA ZA HIGIJENU</p>	<p style="text-align: center;"><b>O090</b></p>
<b>STRUČNO MIŠLJENJE NA IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA</b>		

**Datum: 09. 09. 2024.**

**ID broj: 5443-5450/V**


Na osnovu Izvještaja o rezultatima fizičko-hemijskih i mikrobioloških ispitivanja i stručnog razmatranja utvrđeno je da uzorci vode, prečišćena voda, ID broj **5443-5450/V**

### ODGOVARAJU

prema propisima člana 4. stav 1 i 2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Službeni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23). Voda je zdravstveno ispravna s aspekta analiziranih parametara. Nalazi u prilogu stručnog mišljenja.

**LJEKAR SPECIJALISTA**



  
 Dr med. Borka Kotur  
 specijalista higijene

Stručno mišljenje se odnosi na analizirani uzorak. Stručno mišljenje je sastavni dio Izvještaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.